

泰安水控发展有限公司
岱岳区山口镇污水处理厂及配套管网工程
环境影响评价第二次公示

一、项目名称及概要

项目名称：岱岳区山口镇污水处理厂及配套管网工程（一期）

项目概要：岱岳区山口镇污水处理厂工程设计规模 3.0 万 m^3/d （其中一期规模为 1.5 万 m^3/d ，二期规模为 1.5 万 m^3/d ）。本期环评为岱岳区山口镇污水处理厂及配套管网工程一期项目，项目总用地面积 102953 m^2 ，其中污水处理厂用地面积为 37495 m^2 ，人工湿地一期用地面积为 65458 m^2 。主要建设：①污水处理厂 1 座：建设规模为一期 1.5 万 m^3/d ；②配套管网：一期建设配套污水管网 14.17km；③人工湿地 1 座：设计规模为一期 1.5 万 m^3/d ；④移动式污水处理设备 3 套（临时用）：总设计规模为 1500 m^3/d 。工程服务范围为岱岳区山口镇镇驻地内的生活污水和工业废水。根据污水处理厂进出水水质要求，本项目污水处理厂采用“预处理（粗格栅+提升泵站+细格栅+曝气沉砂池）+水解池+改良 A2/O 生化池+二沉池+磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒”处理工艺，人工湿地采用“潜流+表面流人工湿地”处理工艺。本项目污水处理厂处理主要污染物指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18981-2002）表 1 一级 A 标准及表 3 标准要求，全盐量满足《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）表 2 一般保护区标准要求，氟化物满足《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）标准 5.1.11 款要求，排入与污水处理厂配套的下游湿地进一步净化水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 标准要求后，排入石汶河。本工程启动时间 2021 年 1 月，建设期 12 个月，预计在 2021 年 12 月投入运行。

二、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

网络链接：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1YqZWngUPiu1UC9yjKQQFig>

提取码：ogij

查阅纸质报告书的方式和途径：

公众认为必要时可以向建设单位或者其委托的环境影响评价机构查阅环境影响报告书简本或索取补充信息，时间自本项目公示之日起 10 日内，通过电话及写信的方式联系。

建设单位：泰安水控发展有限公司

联系人：徐宗君

联系电话：17509960567

通讯地址：泰安市岱岳区山口镇驻地

电子邮箱：1761095556@qq.com

环评单位：山东山明环境服务有限公司

联系人：翟工

联系电话：17864879766

邮箱：476945278@qq.com

三、征求公众意见的范围和主要事项

征求公众意见的范围：拟建项目厂址附近地区。

征求公众意见的主要事项：您对该项目建设持何种态度，您对该项目建设有什么具体意见。请简要说明原因。

四、公众意见表的网络链接

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

五、公众提出意见的起止时间

公众可在本项目公示之日起 10 日内，向环评机构和建设单位提出宝贵意见。

环评机构和建设单位的联系方式见本公示第二条。

泰安水控发展有限公司

2020 年 10 月 9 日